

**വെച്ചുച്ചിറ പഞ്ചായത്തിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങാതെ
ലഭ്യമാക്കുവാൻ നടപടി**

177 (5582) ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നോക്ക പട്ടിക സമുദായക്ഷേമവും ഊർജ്ജവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വെച്ചുച്ചിറ പഞ്ചായത്തിലെ കൊല്ലമുള ചാത്തൻതറ മേഖലയിൽ 2010 ജൂൺ മാസത്തിലും, ജൂലൈ 10 വരെയും എത്ര ദിവസം വൈദ്യുതി മുടങ്ങാതെ വീടുകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ഈ മേഖലയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ റാന്നി ഫീഡറിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയാൽ എരുമേലി സെക്ഷന്റെ മൂക്കാട്ടുതറ ലൈനിൽ നിന്നും ബാക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിരുന്ന സമ്പ്രദായം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർത്തലാക്കിയത് ;

(സി) ബാക്ക് ഫീഡിംഗ് നിർത്താൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ ;

(ഡി) വെച്ചുച്ചിറ, എരുമേലി സെക്ഷനുകൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ കീഴിലാണെന്നിരിക്കെ, ജീവനക്കാർ പരസ്പരം സഹകരിക്കാതെ പെരുമാറുന്ന തുമ്പലം നാട്ടുകാർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ദുരിതം ഒഴിവാക്കാൻ വൈദ്യുതി ബാക്ക് ഫീഡിംഗ് സമ്പ്രദായം പഴയതുപോലെ തുടരുവാൻ അടിയന്തരമായി എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ?

ഉത്തരം

(എ) വെച്ചുച്ചിറ പഞ്ചായത്തിലെ കൊല്ലമുള ചാത്തൻതറ മേഖലയിൽ 2010 ജൂൺ മുതൽ ജൂലൈ 10 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 11 ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതലുള്ള വൈദ്യുതി തടസ്സം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി-ഡി) എ.ബി.സിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമം അല്ലാതിരുന്നതിനാൽ തൽസമയം ബാക്ക് ഫീഡിംഗ് നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എ.ബി സിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി ബാക്ക് ഫീഡിംഗ് സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

**ഇടക്കൊച്ചിയിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ ഒരു കളക്ഷൻ സെന്റർ
ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി**

178 (5583) ശ്രീ. സി. എം. ദിനേശ് മണി: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് പിന്നോക്ക പട്ടിക സമുദായക്ഷേമവും ഊർജ്ജവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിനു മേൽ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള പള്ളൂരുത്തി സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഇടക്കൊച്ചിയിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുടെ ഒരു കളക്ഷൻ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നടപടി കൈക്കൊള്ളുമോ ?

ഉത്തരം

പുതുതായി കളക്ഷൻ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ബോർഡിന്റെ പരിഗണനയിലില്ല.

**വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി
വരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ**

179 (5584) ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ് :

ശ്രീ. എം. മുരളി :

ശ്രീ. കെ. ശിവദാസൻ നായർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നോക്ക പട്ടിക സമുദായക്ഷേമവും ഊർജ്ജവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എന്തൊക്കെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(ബി) വൈദ്യുതി കണക്ഷനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിന് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസ്തുത കണക്ഷൻ നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ;

(സി) സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ തലത്തിലുള്ളവരുടെ എന്തൊക്കെ അധികാരങ്ങളാണ് വികേന്ദ്രീകരിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ;

(ഡി) ഇനിയും ഈ രംഗത്ത് എന്തൊക്കെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?

ഉത്തരം

(എ)

1. സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ നടപടികൾ ലഘൂകരിച്ചു. 56 പേജുള്ളായിരുന്ന സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ അപേക്ഷാഫോറം ചുരുക്കി 2 പേജ് മാത്രമാക്കി.

2. പുതിയ സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഒടുക്കേണ്ട കരുതൽ തുക സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഏകീകരിച്ചു. എൽ.റ്റി. സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ അപേക്ഷകർ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി വയ്ക്കണമെന്ന നിബന്ധന ഒഴിവാക്കി.

3. പോസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത അപേക്ഷകർക്ക് സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം തന്നെ അപേക്ഷാഫീസ്, കരുതൽ തുക, ഒ.വൈ.ഇ.സി. എന്നിവ അടയ്ക്കാനുള്ള അവസരം നൽകി.